

30.01.2025

“TƏSDİQ EDİRƏM”

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi

S.Ə. Dadaşov adına ETLKİM İnstitutunun

Direktor müavini, t.e.f.d

A.T.Xanlarov



Müqavilə № 155/25

Şirkətin adı: “İZOLBETON” MMC

15.01.2025-ci il tarixli məktubu (daxil olma tarixi 3-18-11/1-201/2025) və 155/25 sayılı 27.01.2025-ci il tarixli müqaviləyə əsasən “İZOLBETON” MMC tərəfindən təqdim edilmiş 2 ədəd karotlardan nümunələr hazırlanaraq ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» üzrə sukeçirməzlik və suhopma ГОСТ 12730.3-2020 «Бетоны. Метод определения водопоглощения» sınaqlarının aparılması ilə nəticələr aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Cədvəl

S/s	Karot nümunələrinin ölçüləri	ГОСТ 12730.5-in 6-cı bəndi üzrə sınaqda suyun nümunəyə daxil olma dərinliyi	Sukeçirməzlik sinfi	Suhopma
1	D=105, uzunluğu 250 mm	35 mm	W10-W14	3,0 %
2	D=95, uzunluğu 315 mm	20 mm	W10-W14	2,8 %

Alınmış nəticələrə görə sınaqdan keçirilmiş nümunələrdə mövcud olan betonlar “xüsusilə aşağı” sukeçirməzlik sinfinə aiddir.

«Beton və dəmir-beton texnologiyası» Laboratoriyasının müdiri, t.e.n

M.Mirzəyev